

B22 Umbau d. Kreuzung mit der St 2156 u. SAD 42 bei Teunz

Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung (M153/6.1)

1.1.1 Einleitungsstelle E1 (Flächenermittlung für das RRB Teunz)

Merkblatt M153, Seite 13

Prüfung der Bagatellgrenzen

Qualitativer Nachweis:

- Bedingung A:	erfüllt
- Bedingung B:	erfüllt
- Bedingung C:	nicht erfüllt

Eine Bedingung nicht erfüllt => Qualitativer Nachweis erforderlich!

Durchführung Qualitativer Nachweis:

Siehe Computerausdruck! (Blatt E1/Q1)

Ergebnis Nachweis:

=> Regenwasserbehandlung erforderlich!

Nachweis Regenwasserbehandlung ausreichend:

Siehe Computerausdruck! (Blatt E1/Q1)

Quantitativer Nachweis:

- Bedingung D:	nicht erfüllt
- Bedingung E:	nicht erfüllt
- Bedingung F:	nicht erfüllt

Keine Bedingung erfüllt => Quantitativer Nachweis erforderlich!

Durchführung Quantitativer Nachweis:

Siehe Computerausdruck! (Blatt E1/Q2)

Ergebnis Nachweis: maßgebender Drosselabfluß: 377 l/s
bei einer Regenabflußspende von 120 l/(s*ha)

1.2.1 Einleitungsstelle E2 (Einleitung in bestehendes Leitungssystem der Gemeinde Teunz)
-wie bisher-

1.2.2 Einleitungsstelle E3 (Einleitung in bestehendes Leitungssystem der Gemeinde Teunz)
-wie bisher-